Arkiv nr. 52

Lyderhorn Borettslag
v/Laksevåg LBBL
Strandveien 4 - 6

5031 LAKSEVÅG

AH/LO 6.12.1972
A. 503.1

Ad eiendommen H.8, parsell av gr.nr.23, br.nr.247,
Loddefjordveien 34.

Etter Deres anmodning har vi besiktiget ovennevnte nybygg med henblikk på midlertidig brukstillatelse. Under henvisning til bygningslovens § 99, pkt. 2 og 3 er der intet til hibder for at ovennevnte nybygg kan tas i bruk.

De punkter som må påpekes er fölgende:

1. Tilfluktsrom: Neonprenpakninger mangler på dörer og luke. Stigetrinn må monteres ved luke.
Frisklufttilförsel til sykerom er dårlig. I henhold til forskriftenes kap. II pkt. 13, skal rommet gi plass til 215 personer, dette betinger at etter bestemmelsene i pkt. 3.6.3 skal monteres 9 törrklosetter og 3 vannklosetter.
Her er henholdsvis kun 6 og 2 montert.
Utstyr i henhold til pkt. 4 må anskaffes og merking av rommet etter pkt.3.9 må utföres.
2. Planering og opprydning rundt bygget må utföres.

Det her anförte må være rettet på innen 3 måneder fra dags dato slik at ferdigattest da kan utstedes.

BERGEN KOMMUNE
Byutviklingsseksjonen
AVD. LAKSEVÅG

BYGGESAKSAVDELINGEN

[signature]